Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH
Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte
01.01 Produktgruppe Wetterschutzgitter

.....

01.01.1 **Wetterschutzgitter verzinkt in beheizter Ausführung**

Standardgitter mit doppelprofilierten beheizten Stahlblechlamellen in verzinkter Ausführung. Regelung der Wärmeabgabe durch Temperaturdifferenz im Einsatzbereich. Der Lamellenabstand beträgt ca. 60 mm bei einer Einbautiefe von 65 mm. Der Gitterrahmen besteht je nach Gitterabmessung aus mind. 1,25mm verzinkten Stahlblech.
Rahmen auf Gehrung geschnitten und verschweißt. Blendrahmen standardmäßig 50 mm breit.
Rückseitig montierter Vogeldraht 16x16mm in verzinkter Ausführung.
Der freie Lüftungsquerschnitt bezogen auf die Gitteroberfläche beträgt 60%.
Temperaturbeständig bis 120°C.

Breite: .....
Höhe: .....
Tiefe: 65 mm

Planungsvorgabe:
Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**
Typ: WG-B-Zn

Zubehör: optional wählbar

- Einbaurahmen aus Winkeleisen mit Einnietmuttern M8
- Wählbare Blendrahmenbreite
- Bohrlöcher im Blendrahmen
- Insektenschutz
- Pulverbeschichtung nach RAL, NCS oder DB
- Sonderformen (z.B. Dreieck)

Liefern: .....
Montieren: .....

0,000 Stk EP..... GP.....……...