Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH
Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte
01.01 Produktgruppe Wetterschutzgitter

.....

01.01.1 **Wetterschutzgitter, Edelstahl 1.4301**

Standardgitter mit profilierten Edelstahllamellen (1.4301). Der Lamellenabstand beträgt 60mm bei einer Einbautiefe von 65mm. Der Gitterrahmen besteht je nach Gitterabmessung aus mind. 1,0mm Edelstahlblech.
Rahmen auf Gehrung geschnitten und verschweißt. Blendrahmenbreite standardmäßig 50mm breit. Rückseitig montierter Vogeldraht 16x16mm in Edelstahl Ausführung.
Der freie Lüftungsquerschnitt bezogen auf die Gitteroberfläche beträgt 65%.
Gitter gebeizt und passiviert. Temperaturbeständig bis 200°C

Breite: .....
Höhe: .....
Tiefe: 65mm

Planungsvorgabe:
Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**
Typ: WG-V2

Zubehör: optional wählbar

- Einbaurahmen aus Winkeleisen mit Einnietmuttern M8
- Wählbare Blendrahmenbreite
- Bohrlöcher im Blendrahmen
- Insektenschutz in Edelstahl
- Sonderformen (z.B. Dreieck)

Liefern: .....
Montieren: .....

0,000 Stk EP..... GP.....……..